

DINAX® MÍNUSZ F

pH-csökkentő folyadék

FELHASZNÁLÁS:

Vízforgatásos fürdőmedencék vizének kezelésére, a pH-érték csökkentésére.

ADAGOLÁS:

Kizárólag mérőműszeres adagoló berendezéssel (csak vegyszeradagoló szivattyúkkal) adagolható. A beadagolandó mennyiség a bejövő víz pH-értékének és a teljes lúgosság értékének függvénye.

Ha a víz teljes lúgosság értéke az átlagos hálózati vízre jellemző tartományban van, ami 80-120 ppm (1,6-2,4 mval/l), akkor 0,1 pH csökkentéshez 0,5 kg/100 m³ **DINAX® MÍNUSZ F** szükséges.

Nem hígítható! Tömény állapotban más vegyi anyagokkal ne keverje! A medencevízben a szerhez ajánlott készítményekkel keveredhet.

MÉRÉS:

A pH-érték mérése mérőcsíkkal (pl. klór/pH- mérőcsík), vagy pH-mérő készülékkel (AD12 pH és hőmérséklet teszt) történhet.

A pH ideális értéke a fürdővízben 7,2 - 7,4.

KISZERELÉSEK:

25 kg-os, visszaváltható kanna

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI:

a gyártástól számított 2 évig

